

Montering av Notap adapter för dykrör

139070S

Adapter för anslutning av dykrör avsedd för rör DN 20 - DN 150. För Notap ok av typ S1 med backventil.

Adaptorn är utförd i ytbehandlad mässing. För tätning vid montering medlevereras två packningar, att användas till den dykrörsdiameter som är aktuell.

Dykrörets diameter skall vara 8,5 eller 10 mm.

Dykrör med längd 63 mm kan användas på samtliga rördimensioner.

Dykrör med längd 100 mm kan användas fr. o. m. DN 65.

Den invändiga gängen i adaptorn för anslutning av dykröret är DN 15.

Ok av typ S1 med backventil monteras på röret enligt instruktion. Därefter borraras hål i röret.

Montera packning för aktuell dykrörsdimension i adaptorns botten och gänga fast det på oket. Den medlevererade packningen är avsedd för permanent tätning mellan ok och adapter. Gängtätning skall utföras mellan dykrörets och adaptorns gänga. Tryck ner dykröret i adaptorn och gänga fast.

OBS! Vid montering på rör med högt systemtryck kan ett visst motstånd uppstå när dykröret förs in eftersom trycket vill pressa detta utåt.

Montaget är färdigt.



Rev. 120126 dm

Varning!

Backventilen i oket är främst avsedd att användas vid monteringstillfället men behåller sin funktion lång tid därefter, dock bör försiktighet iakttas vid montering eller demontering på redan befintligt ok.